

Riskienarviointi

Tukikaiteet ja -kahvat - 01.02.2017

Tuotetyyppien yksilölliset tunnisteet:

- REGAL 20203
- REGAL 20108
- REGAL 20204
- OVAL 20111
- OVAL 20115
- OVAL 20112
- OVAL 20116
- OVAL 20114
- OVAL 20140
- SOLO 16802
- SOLO 16804
- MODULAR 16113

Valmistajan ennakoima, tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käyttö seinään kiinnitettynä.

Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Väinö Korpinen Oy
Kalkkipellontie 6
02650 Espoo

Riskienarviointi

Perusominaisuus / riski	Riskin poistumisen peruste	Mahdollisen jäännösriskin huomioiminen
Kuormituksen kestävyys / rikkoutuminen	Täyttää standardin EN 12182 (16.2)	-
Seinäkiinnitys / irtoaminen	Käyttöohjeen mukainen kiinnitystapa	Kiinnityksen jälkitarkastus

01.02.2017

Valmistaja on järjestänyt tuotannon sisäisen laadunvalvonnan (FPC) Rakennustuotedirektiivin mukaisesti.

Riskienarvioinnissa huomioitu soveltuvin osin standardia EN ISO 14971.